



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 13-11.1-7.14-1791

Наименование Блоки питания тип "Миран БП"

Организация-изготовитель ООО «НПФ Маринэк»

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения

7.14.

Техническая документация согласована

письмом № СЗФ-22.11-2270 от 14 октября 2024 г.

Технические условия МБАГ.436500.001ТУ «Блоки питания «МИРАН БП»,

Программа и методики испытаний головного образца МБАГ.436500.001ПМ,

Программа и методики приемо-сдаточных испытаний МБАГ.436500.001-01ПМ.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Для обеспечения питания электрической энергией радио и навигационного оборудования судов внутреннего, смешанного река-море плавания и плавучих объектов с классом РКО, а также для контроля состояния сетей электропитания (в комплекте с блоком "Миран БС05")

Настоящее Свидетельство действительно с

12.11.2024

до

13.10.2030

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

Директор Северо-Западного филиала

Российского Классификационного Общества

должность, наименование филиала



(подпись)

Надеин П.Ф.

(фамилия и.о.)

12.11.2024

(дата выдачи)



13.24.008.474294

Технические показатели

Тип "Миран БПз1215"

Входное напряжение: 220 В переменного тока частотой 50 Гц, 24 В постоянного тока;

Выходное напряжение: 13,8 В постоянного тока;

Максимальный ток нагрузки: 15 А;

Степень защиты, обеспечиваемая оболчкой (код IP): IP44

Тип "Миран БПз1235"

Входное напряжение: 220 В переменного тока частотой 50 Гц, 24 В постоянного тока;

Выходное напряжение: 13,8 В постоянного тока;

Максимальный ток нагрузки: 35 А;

Степень защиты, обеспечиваемая оболчкой (код IP): IP44

Тип "Миран БС05"

Входное напряжение: 9-36 В постоянного тока

Потребляемая мощность - не более 5 Вт

Количество контролируемых каналов - 5

Время автономной работы - 24 часа.

Степень защиты, обеспечиваемая оболчкой (код IP): IP44

Тип "Миран БП2412"

Входное напряжение: 220В переменного тока частотой 50 Гц, 24В постоянного тока

Выходное напряжение: 24В постоянного тока

Максимальный ток нагрузки А :12 А

Степень защиты, обеспечиваемая оболчкой (код IP): IP44

Тип "Миран БП2425"

Входное напряжение: 220В переменного тока частотой 50 Гц, 24В постоянного тока

Выходное напряжение: 24 В постоянного тока

Максимальный ток нагрузки: 25 А

Степень защиты, обеспечиваемая оболчкой (код IP): IP44

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.